

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll ved montering av gassprodukter

Eiendommens adresse		Gnr.	Bnr.	Tlf.
Eiers navn	Adresse		Postnr.	Sted
Montørens navn	Adresse		Postnr.	Sted
Ildstedetsbetegnelse			Gasstype	
Avtrekksystem: koaksial eller flexrør i eksisterende skorstein				
Installasjonen kontrollert av	Adresse		Postnr.	Sted
Kvalifikasjoner				

Følgende er kontrollert av montør under installasjonen:

	OK	Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det sjekket hvilken gasstype som skal benyttes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er produktet konvertert til riktig gasstype?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoveddyse - er det riktig dyse i henhold til gasstype?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pilotdyse - er det riktig dyse i henhold til gasstype?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftregulatoren, bak brenneren - er den justert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedkubbesett Ø100/170 mm: Er platen for sekundærluft fjernet når loddrett avtrekkslengde: 700mm eller mer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er evt. trekkbegrenser montert i henhold til avtrekksdiagram?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avtrekket - har dette minst 2 % stigning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er lekkasjetesting av gassrørforbindelser utført?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riktig trykkinnstilling - sjekk tabell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk flammebildet - vent 15 - 25 minutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utfylling av skilt A og B - er de plassert på riktig sted?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er anlegget i operativ stand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avtrekkssystemet montert etter Jøtuls anvisninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installert:

Sted

Dato

Montørens signatur

Kontrollerklæring:

Installasjoner er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste?

Visuell kontroll og prøvefyring av ildstedet?

Installasjoner er kontrollert og funnet i orden:

Sted

Dato

Kontrollørens signatur

Forutsetningen for at ildstedet kan taes i bruk, er at det finnes en bekreftelse på kontroll av installasjonen i følge norsk regelverk. Det vil også være avgjørende for Jøtuls garanti for produktet at slik bekreftelse finnes. Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til kommunens feiervesen, samt ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.